

INFORME DE ENSAYO

Solicitante		REFERENCIA DE MUESTRA
Empresa:	COOP. VAL. EL PLANTÍO Y LA CAÑADA	M-24-0001
Dirección:	CALLE 221, Nº 67, 46182, PATERNA (VALENCIA)	
	CIF: F46026027	

Datos de la muestra			
Tipo de muestra:	AGUA DE CONSUMO	Fecha toma muestras - hora:	02/01/2024 - 09:30h
Cantidad/Envase:	0,2LP/0,5LPE-Na2S2O3	Fecha recepción - hora:	02/01/2024 - 12:50h
Toma de muestras por:	ANALAUQUA S.L. - 002/ELP/23	Fecha de inicio:	02/01/2024
Tipo de toma de muestras:	PUNTUAL- ISO 5667-5	Fecha finalización:	08/01/2024
Identificación:	RED POBLA DE VALLBONA AV. AZAHAR URB. LLOMA LLARGA		

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Parámetro	Resultado Uds	Procedimiento	Incert.	RD 3/2023
pH	7,3 Ud pH	ITT-E 03/1.1		6,5 - 9,5
Conductividad 20°C	1043 µs/cm	ITT-E 03/1.2		≤ 2500
Olor *	< 1,0 U.	Índice de dilución		≤ 3
Sabor *	< 1,0 U.	Índice de dilución		≤ 3
Color	< 5 mg/l Pt/Co	ITT-E 03/1.20		≤ 15
Turbidez	< 0,3 U.N.T.	ITT-E 03/1.23		≤ 4
Amonio	< 0,05 mg NH4/l	ITT-E 03/1.11		≤ 0,5
Nitratos	21,5 mg NO3/l	ITT-E 03/1.9		≤ 50
Cloro libre "in situ"	0,69 mg Cl2/l	ITT-E 03/1.21		0,2 - 1
Bacterias coliformes *	0 ufc/100 ml	ITT-E 03/1.45		≤ 0
Escherichia coli *	0 ufc/100 ml	ITT-E 03/1.46		≤ 0
Enterococos intestinales *	0 ufc/100 ml	ITT-E 03/1.49		≤ 0
Recuento de colonias a 22 °C *	4 ufc/ml	ITT-E 03/1.47		≤ 100

Observaciones:

VALENCIA, a 11 de Enero de 2024



Fdo.: María Victoria Nova del Rey
Directora Técnica Laboratorio

NOTA:

El informe de ensayo sólo afecta a los parámetros sometidos al análisis de esta muestra tal y como se recepciona. Este informe no puede ser reproducido total o parcialmente sin aprobación por escrito del laboratorio.

La toma de muestra realizada por el laboratorio está acreditada para los parámetros incluidos en el Alcance de Acreditación de ENAC.

Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente que lo solicite.

La incertidumbre de medida no se utilizará como tolerancia adicional de los valores límites establecidos.